

Mielec, dnia 23 listopada 2023 r.

**ZAMAWIAJĄCY:**

POWIAT MIELECKI  
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU  
Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/>

oraz <https://bip.powiat-mielecki.pl>

**PZD.261.74.2023 – numer referencyjny postępowania**

**Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym** – **wariant I** opartym na wymaganiach **wskazanych w art. 275 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na zadanie pn.:

**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 183R Łączki Brzeskie - Nagoszyn w km 0+600-1+098,50  
w m. Łączki Brzeskie, polegająca na budowie drogi dla pieszych;**

**I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: Nie dotyczy;

**II. ZMIANA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań**

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 3 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ/Opisu Potrzeb i Wymagań:

**Zmiana nr 1 (zmiana samodzielnie dokonana przez Zamawiającego):**

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Rozdział III – Opis przed. zam. - zał. nr 1.2 Kosztorys ofertowy – po zmianie

- w pkt. 3.13. *Ułożenie drenażu z rur Filtracyjnych PCV śr. 100mm w obrębie rowów krytych z włączeniem do studzienek połączeniowych lub rowów krytych;*  
- **zmieniono:** ułożenie drenażu z rur drenarskich PP fi 160.
- w pkt. 4.14. Wykonanie w-wy ulepszanego podłoża, grunto-cement z betoniarki o grub. 35, dla poszerzeń istn. nawierzchni;  
- **zmieniono:** grubość ulepszanego podłoża na **24 cm**.

Załącznik nr 1.2 – kosztorys ofertowy zostaje zastąpiony **zał. nr 1.2 – kosztorys ofertowy – 23.11.2023 po zmianie**

**Zmiana nr 2 (zmiana samodzielnie dokonana przez Zamawiającego):**

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Rozdział I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW,  
pkt. XVII. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ** pkt. 1 o treści:

„1. Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres **30 dni**.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert do dnia  
**23.12.2023 roku**”

**Zastępuje się następującym:**

„1. Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres **30 dni**.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert do dnia  
**26.12.2023 roku**”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert to: **27.11.2023 r. godz. 10<sup>00</sup>**,

Nowy termin otwarcia ofert to: **27.11.2023 r. godz. 10<sup>15</sup>**.

Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych  
w dniu 23.11.2023 roku pod numerem 2023/BZP 00509779/01.

.....  
(*podpis kierownika Zamawiającego*)