

Mielec, dnia 19 października 2018 r.

**POWIAT MIELECKI**  
**ul. Wyspiańskiego 6**  
**39-300 Mielec**

WA.272.1.17.2018

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

### **WYJAŚNIENIA**

#### **DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania pn. „Budowa infrastruktury sportowej na terenie II LO w Mielcu”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przedstawia treść kolejnych wniosków o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu wraz z wyjaśnieniami:

#### **ZAPYTANIE NR 27:**

W opisie planu zagospodarowania terenu - Zewnętrzna instalacja odprowadzenia wód deszczowych- jest mowa:

Wody opadowe oraz z ciągów drenarskich będą doprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej poprzez projektowaną przepompownię wód zanieczyszczonych. Zakres robót obejmuje między innymi :

- montaż separatora substancji ropopochodnych
- włączenie do projektowanego zbiornika na wodę deszczową

Prosimy o wyjaśnienie czy w/w roboty wchodzą w zakres zadania inwestycyjnego. Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej na w/w roboty i poprawę przedmiaru robót o brakujące elementy.

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji deszczowej

#### **WYJAŚNIENIE NR 27:**

Zamawiający informuje, że w przekazanej dokumentacji Rozdział 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU w pkt 6.12 [...PRZEBUDOWA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W ZAKRESIE: INSTALACJI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z DRENAŻEM, INSTALACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I OŚWIETLENIA

BOISKA ZEWNĘTRZE INSTALACJE SANITARNE ...] w opisie Zewnętrzna instalacja odprowadzenia wód deszczowych znajduje się błędny opis:

Wody opadowe oraz z ciągów drenarskich będą doprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej poprzez projektowaną przepompownię wód zanieczyszczonych. Zakres robót obejmuje między innymi :

- montaż separatora substancji ropopochodnych
- włączenie do projektowanego zbiornika na wodę deszczową.

W/w roboty nie wchodzą w zakres zadania inwestycyjnego

Prawidłowy opis przyłączy znajduje się w udostępnionej dokumentacji przyłączy.

W przedmiarze robót załączonym do dokumentacji znajduje się zakres prac jaki należy wykonać w trakcie realizacji zadania.

#### ZAPYTANIE NR 28:

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy atestu trudno zapalności nawierzchni z trawy syntetycznej przez zabudowaniem materiału na rzeczowej inwestycji.

#### WYJAŚNIENIE NR 28:

Zamawiający informuje, iż atest trudnopalności będzie wymagał od wykonawcy w trakcie realizacji zadania przed wbudowaniem materiału

Atest trudnopalności na oferowaną trawę i zasyp klasa min. Cflsl wraz z dokumentami wymienionymi w Zmianie SIWZ z dnia 12.10.2018r [...Wymagany wykaz badań i atestów...] wykonawca zobowiązany jest do złożenia w trakcie realizacji zadania **przed wbudowaniem materiału**. Pozostałe dokumenty potwierdzające spełnienie *minimalnych wymagań technicznych* („opisy, specyfikacje techniczne, karty techniczne, karty katalogowe lub inne podobne materiały dotyczące rodzaju (ze wskazaniem producenta i nazwy bądź numeru) oferowanej trawy syntetycznej”) wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego na etapie procedury przetargowej.

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z up. STAROSTY

Andrzej Bryła  
CZŁONEK RZĄDU

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)