

Mielec, dnia 31 stycznia 2024r.

ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT MIELECKI

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU

Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/>

oraz <https://bip.powiat-mielecki.pl>

PZD.261.11.2024 – numer referencyjny postępowania

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym** – **wariant I** opartym na wymaganiach **wskazanych w art. 275 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na zadanie pn.:

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1183R klasy "L" – lokalnej łączki Brzeskie – Nagoszyn
km 0+002,25 ÷ 0+642,92 i km 1+242,92 ÷ 3+537,00 w m. Łączki Brzeskie;**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy w ramach wykonania pozycji kosztorysowej 6.4 Umocnienie dna rowu prefabrykatami żelbetowymi wg KPED 01.13 typ „kolejowy” na podsypce z mieszanki żwirowo-piaskowej Zamawiający dopuszcza wbudowanie korytek betonowych niezbrojonych ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza wbudowania korytek betonowych niezbrojonych. Należy wykonać zgodnie z poz. 6.4 kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 2:

Czy w ramach wykonania pozycji kosztorysowej 8.2 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełn. spoin piaskiem należy wykonać ławę betonową?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Tak, należy wykonać ławę betonową zgodnie z poz. 8.2 przedmiaru robót. Zamawiający zmienia treść poz. 8.2 kosztorysu ofertowego.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 3 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ/Opisu Potrzeb i Wymagań:

Zmiana nr 1 (w związku z wyjaśnieniem nr 2):

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Rozdział III – Opis przed. zam. - zał. nr 1.2 Kosztorys ofertowy - nowy

- zmieniono treść w poz. 8.2

Przed zmianą:

8.2 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce piaskowej z wypełn. spoin piaskiem.

Po zmianie:

8.2 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie oporem o pow. przekroju 0,038m²/mb z betonu.

Załącznik nr 1.2 kosztorys ofertowy - nowy zostaje zastąpiony **zał. nr 1.2 kosztorys ofertowy – nowy 31.01.2024r.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)