

Mielec, dnia 01 marca 2023 r.

ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT MIELECKI

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU

Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/>

oraz <https://bip.powiat-mielecki.pl>

PZD.261.15.2023 – numer referencyjny postępowania

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym** – **wariant I** opartym na wymaganiach **wskazanych w art. 275 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na zadanie pn.:

Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-11-085-081411 w celu zabezpieczenia drogi publicznej (Nr 1165 R Wadowice Górne – Zgórsko) klasy "L"/lokalna, kategorii/powiatowa, w ramach jej rozbudowy z wykonaniem robót budowlanych, polegających na przebudowie, wraz z obiektami - urządzeniami drogi w km 2+717 -2+808 w m. Zgórsko, gm. Radomyśl Wielki, pow. Mielecki, woj. podkarpackie;

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację, czy wraz z ofertą należy złożyć również podpisany Wstęp do Kosztorysu ofertowego oraz wypełniony i podpisany Wykaz cen czynników produkcji.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Wstęp do kosztorysu jest tylko informacyjny. Wykaz cen czynników produkcji składa Wykonawca przed podpisaniem umowy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zgodnie z pkt. XX ppkt. 1 d) Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział I SWZ.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. grubości drutu koszy gabionowych wg STWiORB wymagana jest grubość 2,7/3,7 mm, natomiast wg projektu jest 2,7/3,2 mm.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Grubość drutu opisana została wymiarem 2,7 mm, wartość drugiego budzącego wątpliwości wymiaru to wymiar drutu powleczonego zabezpieczeniami antykorozyjnymi. W przypadku dwuwarstwowego zabezpieczenia antykorozyjnego, jak napisano w projekcie i specyfikacji, polegającego na wykonaniu powłoki cynkowej (nie mniej niż 300g/m²) lub cynkowo-aluminiowej (Zincalu nie mniej niż 300g/m²) oraz dodatkowo powłoki PVC o grubości minimum 0,2 mm, grubość zewnętrzna drutu po zabezpieczeniu powinna wynieść nie mniej niż 3,2 mm. W powszechnym użyciu występuje jednak drut o zewnętrznej średnicy po zabezpieczeniu (w wyżej opisany sposób) wynoszącej 3,7 mm, tutaj dopuszczalna jest tolerancja wymiarowa 10%. Wobec powyższego nie można uznać wspomnianych opisów za istotnie rozbieżne. Zachowanie parametrów jednego z nich (wybranego) będzie wystarczające.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

.....

(podpis kierownika Zamawiającego)