



PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA SZYBU WINDOWEGO Z POMIESZCZENIEM WIATROŁAPU
I WYPOSAŻENIEM W DŹWIG OSOBOWY ORAZ INSTALACJĘ
ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA ODCINKA WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ KANALIZACJI KABLOWEJ PRZY ISTNIEJĄCYM
BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM W MIELCU
PRZY UL. SĘKOWSKIEGO NA DZIAŁCE NR 1685/1,
OBRĘB EWIDENCYJNY 1-STARE MIASTO.

TOM 2, CZĘŚĆ 1. OPINIA TECHNICZNA

OBIEKT:	WINDA ZEWNĘTRZNA, OSOBOWA.
ADRES:	39-300 MIELEC, ul. Sękowskiego, działki nr 1685/1, obręb ewidencyjny 1-Stare Miasto.
INWESTOR:	POWIAT MIELECKI 39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6
PRACOWNIA:	„APA PETER PAN” Piotr Tabor, 39-300 Mielec, ul. Targowa 7
DATA:	MARZEC 2018.

PROJEKTANT	
NUMER UPRAWNIEN I ZAKRES	PODPIS
mgr inż. Robert Kapusta upr. nr PDK/0133/PWOK/04 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej.	

Opracowanie zawiera:

1. Strona tytułowa
2. Spis zawartości
3. Opis techniczny

OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,
- oględziny stanu technicznego ,
- normy i literatura fachowa,
- inwentaryzacja konstrukcji,

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opinia konstrukcyjna budynku administracyjno-biurowego na dz nr 1685/1 obręb 1-Stare Miasto w Mielcu .

3.Zakres i cel opini

Zakres opracowania obejmuje oględziny elementów konstrukcyjnych budynku i ocena ich stanu dla dobudowy szybu windowego wraz z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy.

4.Ogólna charakterystyka obiektu

Budynek wykonany jest technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły pełnej. Stropy wykonane jako gęstożebrowe. Posadowienie na ławach fundamentowych. Szyb windowy zaprojektowano jako żelbetowy, oparty na płycie fundamentowej.

5.Określenie stanu budynku

W wyniku przeprowadzonych oględzin można stwierdzić, że konstrukcja jest w dość dobrym stanie technicznym. Dobudowa szybu nie zagraża bezpieczeństwu. Należy stosować się do uwag zawartych w zalecaniach i projekcie.

6.Wnioski i zalecenia.

- Poziom posadowienia dostosować do poziomu posadowienia ław istniejących,
- Nie dopuszcza się innego poziomu posadowienia,

OPRACOWAŁ: