

ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT MIELECKI

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU

Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/>

oraz <https://bip.powiat-mielecki.pl>

PZD.261.72.2025 – numer referencyjny postępowania

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym** – **wariant I** opartym na wymaganiach **wskazanych w art. 275 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024 poz.1320) na zadanie pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej klasy L, Nr 1 168R Przecław - Piątkowiec w km od 10+050 do 10+880 na odcinku 830 m. w m. Rydzów, Grzybów”

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024 poz.1320), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W związku z rozbieżnością w dokumentacji prosimy o informację czy do wyceny należy przyjąć siatkę szklaną o wytrzymałości 100/100 kN/m czy 120/120 kN/m ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Do wyceny należy przyjąć siatkę szklaną o wytrzymałości 120/120 kN/m zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza montaż ścianek czołowych prefabrykowanych? Jeśli tak, to prosimy o określenie jakiego typu. W przypadku ścianek wylewanych na miejscu prosimy o dołączenie rysunku konstrukcyjnego ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza montażu ścianek czołowych prefabrykowanych. Zamawiający uzupełnia Rozdz. III SWZ - zał. nr 3 Dokumentacja dodając rysunek - murek czołowy – nr 5.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 3 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ/Opisu Potrzeb i Wymagań: Nie dotyczy;

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)