

ZAMAWIAJĄCY:
POWIAT MIELECKI
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU
Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://bip.powiat-mielecki.pl>

PZD.261.80.2024 – numer referencyjny postępowania

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Dostawa wraz z montażem balustrad U-11a dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 152R w m. Błonie

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Wymiary barier (szerokość).

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Szerokość pojedynczej bariery ma wynosić 2 metry.

Pytanie nr 2:

Bariera ma być tylko ocynkowana czy malowana w konkretnym kolorze?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Bariera ma być tylko ocynkowana.

Pytanie nr 3:

Bariera ma być oklejana dodatkowo?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Nie

Pytanie nr 4:

Z jakiej średnicy rur mają być wykonane bariery i szczebliny?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Bariery mają mieć wymiar fi 50 mm, szczebliny fi 12 mm.

.....

(podpis kierownika Zamawiającego)