



Mielec, dnia 30.07.2019 r.

PZD.261.39.1B.2019

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 985R (nowy Nr 1 161R) relacji Tuszów Narodowy - Chorzelów – Mielec w m. Chorzelów - Etap II”

Znak sprawy: PZD.261.39.2019 – numer referencyjny

W związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ, złożonym w terminie obligującym Zamawiającego do udzielania odpowiedzi, Zamawiający działając na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) dalej „ustawa Pzp” wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1

Czy dla pozycji przedmiarowej 1.16 *Regulacja wysokościowa studzienek telefonicznych* należy zastosować nowe włazy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy dokonać regulacji istniejących włazów.

Pytanie nr 2

W pozycji przedmiarowej 2.10 przyjęto wykonanie ścianek żelbetowych dla przepustów w „m3”, czy w związku z tym mają zostać one wykonane na miejscu czy można zastosować ścianki prefabrykowane? Jeżeli dopuszcza się prefabrykowane to prosimy o podanie średnicy przepustu, dla którego należy zastosować ścianki (brak przepustów do przebudowy w przedmiarze robót).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ścianki żelbetowe mają zostać wykonane na miejscu.

Pytanie nr 3

Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju lepiszcza asfaltowego do w-wy wiążącej z AC16W. SST dopuszcza asfalty 35/50, 50/70, wielorodzajowe 35/50, 50/70 jak i PMB 25/55-60.

Odpowiedź:

Do wykonania w-wy wiążącej z AC16W należy zastosować asfalt drogowy 35/50.

Pytanie nr 4

Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju asfaltu twardolanego jaki należy zastosować – SST 05.03.12 dopuszcza MA8 oraz MA11.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować asfalt twardolany MA11.



Pytanie nr 5

Prosimy o jednoznaczne określenie jakiego typu balustrady należy zastosować – przedmiar w pozycji nr 4.7 podaje U-11a, w SST 07.06.02 jest zapis o zastosowaniu balustrad U-12a.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować balustradę U-11a wg. przedmiaru poz.4.7.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Mielcu
Jacek Krzyżewski

Otrzymują:

1. www.bip.powiat-mielecki.pl (otwierając zakładki: Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro),
2. A/a Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu

ul. Korczaka 6a

39-300 Mielec/Poland

Tel./Fax: +48 17 583 75 21

E-Mail: sekretariat@pzd.mielec.pl

Internet: www.pzd.mielec.pl