

Mielec, dnia 18 października 2018 r.

POWIAT MIELECKI
ul. Wyspiańskiego 6
39-300 Mielec

WA.272.1.17.2018

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIA
DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania pn. „Budowa infrastruktury sportowej na terenie II LO w Mielcu”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przedstawia treść kolejnych wniosków o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu wraz z wyjaśnieniami:

ZAPYTANIE NR 25:

W nawiązaniu do odpowiedzi zamawiającego z dnia 12 października 2018 roku oraz zmian SIWZ w zakresie minimalnych parametrów technicznych nawierzchni syntetycznej- sztuczna trawa informujemy, iż tak opisany produkt znacząco wpływa na zmniejszenie konkurencyjności postępowania.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, czyli rodzaj oraz parametry nawierzchni syntetycznej ma obowiązek upewnić się, że produkty o takich parametrach (przebadane laboratoryjnie) są ogólnodostępne na rynku i każdy z wykonawców ma możliwość wyboru produktu spośród co najmniej trzech dowolnie dostępnych na rynku. Jako firma zajmująca się sportowymi nawierzchniami syntetycznymi dysponujemy bardzo dobrym rozeznaniem rynku zwracamy więc uwagę, iż tak dokładnie jak w SIWZ opisany rodzaj całego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej (trawa, podkład, granulat EPDM z recyklingu) oraz parametry powodują, że Zamawiający zamyka wielu firmom możliwość wystartowania w tym przetargu, gdyż wymaga kompletnych raportów z badań na taki właśnie system nawierzchni łącznie z atestem trudnopalności na oferowaną trawę i zasyp.

Zamawiający nie ma co prawda konieczności uwzględniać wszystkich nawierzchni dostępnych na rynku, jednak powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby potencjalni wykonawcy mieli możliwość wyboru produktów niezbędnych do realizacji tego zamówienia.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę wymagań i dopuszczenie jednego z dwóch lub obydwu wariantów wyszczególnionych poniżej:

WARIANT 1 - TRAWA TKANA

System trawy syntetycznej o wysokości włókna od 40 mm do 50 mm, spełniający wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf na poziomie FIFA QUALITY PRO (manual 2015). Sztuczna trawa zasypana granulatem EPDM z recyklingu. Linie wklejone w nawierzchnię. W związku z przeznaczeniem obiektu aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom, trawa z wypełnieniem powinna spełniać wymagania dotyczące ognioodporności na poziomie min Cfl S1, według aktualnej normy EN 13501-1 oraz posiadać badania przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy EN 15330-1: 2013.

1. Rodzaj włókna runa: 100 % Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym pęczku minimum trzy różne rodzaje przekrojów poprzecznych włókien.
2. Wysokość włókna ponad podkładem 40 – 50 mm
3. Sztuczna trawa w całości wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen).
4. Grubość włókna – min 330 mikronów
5. Waga całkowita – min 2200 g/m²
6. Ilość włókien – min. 120.000/m²,
7. Masa runa – min. 1500 g/m²,
8. Przepuszczalność sztucznej trawy dla wody minimum 7.000 mm/h
9. Siła wyrywania pęczka włókien z podkładu minimum 70 N
10. Ciężar włókna min 12 000 Dtex
11. Wypełnienie: EPDM recykling
12. Linie białe wklejane w nawierzchnię- zgodne w zakresie wymagań z oferowaną trawą syntetyczną

WARIANT 2 - TRAWA BEZZASYPOWA

Projektuje się system nawierzchni, która posiada cechy jak najbardziej zbliżone do dobrej jakości trawy naturalnej w zakresie wizualnym i o odpowiedniej przepuszczalności. System składa się z trawy syntetycznej bezzasypowej 4 generacji o wysokości 30-35 mm, oraz podkładu prefabrykowanego o grubości minimum 30 mm. Nie dopuszcza się podkładów wykonywanych bezpośrednio na placu budowy tzw „in situ”.

Nawierzchnia z trawy syntetycznej posiada włókna monofilowe (proste i skręcone) wzmocnione rdzeniem stabilizującym. Wymagana gęstość nawierzchni to minimum 480 000 włókien /m², zakotwionych w rzędach z minimum 20 000 pęczków/m². Każdy pęczek musi się składać z minimum 12 włókien, które ostatecznie w wiązce mają być w liczbie minimum 24 pojedynczych włókien, co przy nawierzchniach bez zasypowych gwarantuje odpowiednią strukturę, wygląd, gęstość i jakość użytkowania. Trawa syntetyczna powinna być ognioodporna według normy DIN 13501 posiadając klasyfikację ogniową na poziomie min Cfl S1 oraz posiadać badania przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy EN 15330-1: 2013.

Nawierzchnia syntetyczna tuftowana bezzasypowa (wymagane parametry minimalne):

1. typ włókna – Monofilowe PE (proste i skręcone)
2. wysokość włókna – 30-35 mm,

3. Dtex– min 20 000 (łączy włókien)
4. ścięgi rozstaw – 3/8
5. ilość pęczków - min 20.000 / m²,
6. waga włókna – min 2700 g/ m²,
7. waga całkowita nawierzchni – min 4.100 g/ m²,
8. przepuszczalność wody – min 1900 mm/h
9. siła wrywania pęczka – min 45 N
10. wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż)– min 25 N/mm
11. absorbcja wstrząsów – min 59 %
12. kolor – zielony dwukolorowy

Podkład (wymagane parametry minimalne):

1. Typ: prefabrykowany
2. Grubość: min 30 mm
3. Absorbcja wstrząsów: 50-55 %
4. Przepuszczalność wodna: min 1700 cm/h

Podsumowując, jak wynika z dyrektyw unijnych, Zamawiający powinni otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych, a w konsekwencji brać pod uwagę oferty oparte na równoważnych ustaleniach (oferty równoważne). Zakaz utrudniania uczciwej konkurencji zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zamówienia zamawiający użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne.

Udzielenie zamówienia publicznego, w którym opis przedmiotu zamówienia został określony w sposób utrudniający uczciwą konkurencję jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

WYJAŚNIENIE NR 25:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ, w tym zapisy SIWZ dokonane zmianą z dnia 12 października 2018 r. dotyczące minimalnych parametrów jakie spełniać ma nawierzchnia trawy syntetycznej. Minimalne parametry opisane przez Zamawiającego uzasadnione są jego obiektywnymi potrzebami. Nadrzędnym celem wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest natomiast zaspokojenie obiektywnych i uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, a nie maksymalne poszerzenie dostępu do zamówienia Wykonawcom.

ZAPYTANIE NR 26:

W związku z udzielonymi odpowiedziami proszę o dodatkowe wyjaśnienie, jakie konsekwencje dla wykonawcy przewiduje Zamawiający w sytuacji, jeśli ten nie przedłoży stosownych dokumentów dotyczących hali pneumatycznej oraz nawierzchni syntetycznych?

WYJAŚNIENIE NR 26:

W opisanej sytuacji Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

STAROSTA
Powiatu Miejskiego

Zbigniew Tymuła

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)