



Mielec, dnia 31.10.2019 r.

PZD.261.53.3B.2019

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1 141R klasy „Z” - zbiorczej, ul. Wojska Polskiego w km 0+000,00 ÷ 0+570,20, km 0+703,54 ÷ 1+302,65, km 1+498,10 ÷ 2+167,10 w m. Mielec”

Znak sprawy: **PZD.261.53.2019 – numer referencyjny**

W związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ, złożonym w terminie obligującym Zamawiającego do udzielania odpowiedzi, Zamawiający działając na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dalej „ustawa Pzp” wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1

W SST D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wyrównawcza i wiążąca uwzględniona jest mieszanka AC 16 W oraz AC 16 WMS. W przedmiarze została ujęta tylko warstwa z AC 16 W. Prosimy o jednoznaczne określenie jaką mieszankę należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia:

- warstwa wyrównawcza wg poz. 2.27 Kosztorysu Ofertowego, ma być wykonana jako AC/16W dla kat. Ruchu KR3, zgodnie z SST D-05.03.05b;
- warstwa wiążąca wg poz. 2.30 Kosztorysu Ofertowego, ma być wykonana jako AC/16WMS dla kat. Ruchu KR5, zgodnie z SST D-05.03.05b;
- warstwa wiążąca wg poz. 2.33 Kosztorysu Ofertowego, ma być wykonana jako AC/16W dla kat. Ruchu KR2, zgodnie z SST D-05.03.05b;.

Opublikowane odpowiedzi są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania. Jednocześnie informujemy, że powyższe odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.powiat-mielecki.pl (otwierając zakładki: Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro);

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Mielcu
Jacek Krzyżewski

Otrzymują:

1. www.bip.powiat-mielecki.pl (otwierając zakładki: Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro),
2. A/a Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu

ul. Korczaka 6a

39-300 Mielec/Poland

Tel./Fax: +48 17 583 75 21

E-Mail: sekretariat@pzd.mielec.pl

Internet: www.pzd.mielec.pl