

Mielec, dnia 17 listopada 2023 r.

ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT MIELECKI

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU

Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/>

oraz <https://bip.powiat-mielecki.pl>

PZD.261.74.2023 – numer referencyjny postępowania

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym** – **wariant I** opartym na wymaganiach **wskazanych w art. 275 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na zadanie pn.:

**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 183R Łączki Brzeskie - Nagoszyn w km 0+600-1+098,50
w m. Łączki Brzeskie, polegająca na budowie drogi dla pieszych;**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W związku z rozbieżnościami prosimy o wskazanie, jakie korytko ściekowe przyjąć do wyceny. W kosztorysie podano korytko ściekowe 15x50x60, natomiast w przekroju typowym występuje ściek betonowy 8x38x55.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Do wyceny należy przyjąć korytko ściekowe 15x50x60.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wskazanie jaki krawężnik przyjąć do wyceny? Na przekroju typowym krawężnik posiada wymiary 15x30 oraz 20x30.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Do wyceny należy przyjąć krawężnik o wymiarach 15x30 cm.

Zamawiający zmienia treść pkt. 4.7 i 4.8 kosztorysu: wymiar krawężników na 15x30 cm.

Pytanie nr 3:

W poz. 2.17 kruszywo na zjazdach ma gr. 25 cm, natomiast na szczególe zjazdu podano warstwę gr. 20 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Kruszywo na zjazdach ma być gr. 25 cm.

Pytanie nr 4:

Prosimy o określenie kategorii ruchu. W opisie technicznym podano KR2 a w kosztorysie KR3.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Kategoria ruchu to KR3.

Pytanie nr 5:

W związku z rozbieżnościami pomiędzy kosztorysem a przekrojem typowym, prosimy o wskazanie jaką grubość warstwy wiążącej oraz ścieralnej przyjąć do wyceny.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:

Do wyceny należy przyjąć grubość warstwy wiążącej 6 cm oraz grubość warstwy ścieralnej 5 cm.

Pytanie nr 6:

W poz. 4.14 warstwa ulepszanego podłoża ma gr. 35 cm a na przekroju typowym 24 cm. Którą grubość przyjąć do wyceny?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6:

Do wyceny należy przyjąć grubość 24 cm.

Pytanie nr 7:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących drenażu. Na profilu podłużnym występuje rura drenarska PP fi 160 a w kosztorysie rura PVC 100.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7:

Należy przyjąć rurę drenarską PP fi 160.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 3 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ/Opisu Potrzeb i Wymagań:

Zmiana nr 1 (w związku z wyjaśnieniem nr 2):

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Rozdział III – Opis przed. zam. - zał. nr 1.2 Kosztorys ofertowy

- w pkt. 4.7. *Ustawienie krawężników betonowych wystających 20x30 cm na nadbetonowanych ławach betonowych z oporem i podsypce cementowo-piaskowej wg KPED 03.11;*
- zmieniono wymiary krawężników z 20x30 cm na **15x30 cm**.
- w pkt. 4.8. Ustawienie krawężników najazdowych betonowych 15x25 cm na ławach betonowych z oporem i podsypce cementowo-piaskowej;
- zmieniono wymiary krawężników z 15x25 cm na **15x30 cm**.

Załącznik nr 1.2 – kosztorys ofertowy zostaje zastąpiony **zał. nr 1.2 – kosztorys ofertowy – po zmianie**

Zmiana nr 2 (zmiana samodzielnie dokonana przez Zamawiającego):

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Rozdział I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW, pkt. XVII. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ** pkt. 1 o treści:

„1. Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert do dnia **22.12.2023 roku**”

Zastępuje się następującym:

„1. Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert do dnia **23.12.2023 roku**”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert to: **24.11.2023 r. godz. 10⁰⁰**,

Nowy termin otwarcia ofert to: **24.11.2023 r. godz. 10¹⁵**.

Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.11.2023 roku pod numerem 2023/BZP 00500734/01.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)