

Mielec, dnia 29 maja 2025 r.

ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT MIELECKI

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU

Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/>

oraz <https://bip.powiat-mielecki.pl>

PZD.261.59.2025 – numer referencyjny postępowania

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym** – **wariant I** opartym na wymaganiach **wskazanych w art. 275 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024 poz.1320) na zadanie pn.:

**Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 143R Gawłuszowice – Chrzęstów - Mielec
na odcinku 860 m. w m. Złotniki;**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024 poz.1320), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający zamiast siatki z kordu stalowego o wytrzymałości na rozciąganie 42/54 kN/m dopuszcza możliwość zastosowania siatki z innego materiału o parametrach takich samych lub lepszych np. siatki szklanej o wytrzymałości na rozciąganie 100/100 kN/m?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania siatki szklanej o wytrzymałości na rozciąganie 120/120 kN/m.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 3 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ/Opisu Potrzeb i Wymagań: Nie dotyczy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)