

Mielec, dnia 13 listopada 2019 r.

Powiat Mielecki
ul. Wyspiańskiego 6
39-300 Mielec

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania pn. „*Budowa zewnętrznego szybu windowego z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy przy budynku Przychodni Zdrowia nr 5 przy ul. Tańskiego 2 w Mielcu*”, numer referencyjny: **WA.272.1.25.2019**

**WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przedstawia treść wniosków o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły w dniu 12 listopada 2019 r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa zewnętrznego szybu windowego z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy przy budynku Przychodni Zdrowia nr 5 przy ul. Tańskiego 2 w Mielcu” wraz z wyjaśnieniami:

WNIOSEK NR 1:

W projekcie wykonawczym na elewacji szybu zaprojektowano okładzinę ze spieków kwarcowych w kolorze ciemno-szarym, na elewacji wiatrołapu w kolorze jasno-szarym, a przedmiarze widnieje opis ocieplenie budynku płytami z wełny mineralnej, wykonanie boni z wełny mineralnej.

Prosimy o wyjaśnienia dotyczące rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem?

WYJAŚNIENIA NR 1:

Zamawiający informuje, że zadanie należy realizować zgodnie z projektem wykonawczym czyli tynk cienkowarstwowy na wełnie mineralnej. Wełna mineralna jest ze względu na ściany p.poż. szybu, które wymusiło zbliżenie do granic z działką sąsiednią.

WNIOSEK NR 2:

W celu wyciszenia pracy dźwigu, przeniesienie napędu powinno odbywać się poprzez linki stalowe w powłoce poliuretanowej.

Czy Inwestor dopuszcza normalne liny stalowe a wyciszenie napędu odbywa się przez specjalne podkładki gumowe pod silnikiem?

W opisie technicznym windy widnieje zapis : - piętrowskazywacza zielony, 7 - segmentowy
Czy dopuszcza się inny kolor piętrowskazywacza - czerwony lub niebieski ?

WYJAŚNIENIA NR 2:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zamiany linek stalowych. Dopuszcza się zamianę koloru piętrowskazywacza na kolor niebieski.

WNIOSEK NR 3:

Prosimy o podanie kwoty jaka Inwestor zamierza przeznaczyć na ww. zadanie.

WYJAŚNIENIA NR 3:

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert.

WNIOSEK NR 4:

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie opisu przedmiotu zamówienia nadrzędny jest projekt wykonawczy względem budowlanego. W projekcie budowlanym występuje elewacja z klejonych spieków kwarcowych, podczas gdy w projekcie wykonawczym opisana jest wyprawa tynkarska.

WYJAŚNIENIA NR 4:

Zamawiający informuje, że nadrzędny jest projekt wykonawczy. Zadanie należy realizować zgodnie z projektem wykonawczym czyli tynk cienkowarstwowy na wełnie mineralnej. Wełna mineralna jest ze względu na ściany p.poz. szybu, które wymusiło zbliżenie do granic z działką sąsiednią.

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

STAROSTA
Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lenczak

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)