

Mielec, dnia 03 lipca 2025 r.

ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT MIELECKI

ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec

NIP: 817-19-80-506

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/>oraz <https://bip.powiat-mielecki.pl>**PZD.261.67.2025 – numer referencyjny postępowania****Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym** – **wariant I** opartym na wymaganiach **wskazanych w art. 275 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024 poz.1320) na zadanie pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1 134R w km 0+000 ÷ 0+590,30**w m. Padew Narodowa”****I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024 poz.1320), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące korytka z poz. 3.13 kosztorysu. Czy ma to być płyta ściekowa czy kanał z rusztem. Jeżeli kanał z rusztem to proszę o podanie poniższych parametrów - wysokość i szerokość korytka oraz szerokości w świetle - klasy obciążenia - materiału z którego ma być wykonane korytko i ruszt?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Poz. 3.13. kosztorysu ofertowego dotyczy kanału z rusztem.

Parametry odwodnienia liniowego:

- korytko polimerobetonowe
- ruszt z żeliwa
- wymiary zewnętrzne min. 250 x 250 mm
- wymiary wewnętrzne min. 200 x 200 mm
- klasa obciążenia min. C250

II. ZMIANA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 3 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ/Opisu Potrzeb i Wymagań: Nie dotyczy

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)