

Mielec, dnia 05 maja 2025 r.

ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT MIELECKI

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU

Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/>

oraz <https://bip.powiat-mielecki.pl>

PZD.261.48.2025.SM – numer referencyjny postępowania

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym – wariant I** opartym na wymaganiach **wskazanych w art. 275 pkt. 1** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024 poz.1320) na zadanie pn.:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1 164R Wierzchowiny – Bór – Jamy polegająca na jej przebudowie od km 1+859,00 do km 1+977,45 wraz z budową mostu przez potok Jamnica w km 1+900,00 w m. Wierzchowiny

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024 poz.1320), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 :

Ze względu na rozbieżność zapisów w dokumentacji proszę o wyjaśnienie czy konstrukcja stalowa mostu ma być zabezpieczona przez metalizację ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1 :

Nie jest wymagane zabezpieczenie konstrukcji stalowej mostu poprzez metalizację. Poz. 53 kosztorysu ofertowego „Systemowe zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji blachownicowej” zakłada wykonanie systemowego zabezpieczenia antykorozyjnego dla klasy korozyjności wg normy PN-EN ISO 12944-2 Klasyfikacja środowisk, wg klasy C5 (bardzo duża); wymagana trwałość systemu powłokowego, wg PN-EN ISO 12944-1 Ogólne wprowadzenie, VH (bardzo długa) - powyżej 25 lat.

Pytanie nr 2 :

Ze względu na dni świąteczne (a także związany z tym czas urlopów w wielu firmach) co przekłada się na wydłużony czas na uzyskanie ofert na materiały wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14 maja 2025 r.?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2 :

Zamawiający nie przesunął terminu składania ofert – termin od ogłoszenia o zamówieniu do terminu otwarcia ofert wynosi aż 21 dni zamiast wymaganych 14 dni.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

.....

(podpis kierownika Zamawiającego)