

Mielec, dnia 03 marca 2023 r.

ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT MIELECKI

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU

Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/>

oraz <https://bip.powiat-mielecki.pl>

PZD.261.15.2023 – numer referencyjny postępowania

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym** – **wariant I** opartym na wymaganiach **wskazanych w art. 275 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na zadanie pn.:

Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-11-085-081411 w celu zabezpieczenia drogi publicznej (Nr 1165 R Wadowice Górne – Zgórsko) klasy "L"/lokalna, kategorii/powiatowa, w ramach jej rozbudowy z wykonaniem robót budowlanych, polegających na przebudowie, wraz z obiektami - urządzeniami drogi w km 2+717 -2+808 w m. Zgórsko, gm. Radomyśl Wielki, pow. Mielecki, woj. podkarpackie;

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Proszę o załączenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla przedmiotowego postępowania.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający uzupełnia Rozdział III SWZ o dokumentację geologiczno-inżynierską.

Pytanie nr 2:

STWiORB mówi o zbrojeniu pali kosztami zbrojeniowymi, a w kosztorysie jest opis, że pale będą zbrojone dwuteownikiem - prosimy o wyjaśnienie.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Pale powinny być zbrojone, w sposób opisany w dokumentacji projektowej - główne zbrojenie nowych pali stanowią dwuteowniki. Należy mieć jednak na uwadze, że w odniesieniu do istniejących

pali należy rozkuć ich głowice odstawiając obecne kosze zbrojeniowe (nie wolno usuwać prętów zbrojeniowych, odcinać itp.), które po ponownym zabetonowaniu powinny zapewnić bezpieczne połączenie z nowoprojektowanym oczepem. Zapisy STWiORB należy traktować jako ogólne wskazówki.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie pali bez orurowania?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Dopuszcza się wykonanie pali bez zapewnienia orurowania na całej długości, przy czym zastosowana technologia nie może powodować braku "ciągłości" pala, umożliwiać osypywania się do otworu gruntu podczas betonowania, jak również niedopuszczalne jest lokalnie zmniejszenie wymiarów poprzecznych pali, które mogą być wynikiem braku zabezpieczenia ścian wykopu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

.....

(podpis kierownika Zamawiającego)