

Mielec, dnia 07 marca 2023 r.

ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT MIELECKI

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU

Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/>

oraz <https://bip.powiat-mielecki.pl>

PZD.261.21.2023 – numer referencyjny postępowania

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym** – **wariant I** opartym na wymaganiach **wskazanych w art. 275 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na zadanie pn.:

Rozbudowa i przebudowa drogi publicznej kategorii/powiatowa (Nr 1 184R Przecław–Podole), Klasy "L"/lokalnej wraz z urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącymi całość techniczno–użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego – od km 0+848,00 do km 0+950,00 polegająca na stabilizacji osuwiska nr ewid.18-11-075-081091 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej Nr 1184R Przecław – Podole w m. Podole, gm. Przecław, pow. mielecki, woj. podkarpackie;

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Proszę o załączenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla przedmiotowego postępowania.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający uzupełnia Rozdział III SWZ o dokumentację geologiczno-inżynierską.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie pali bez orurowania?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Dopuszcza się wykonanie pali bez zapewnienia orurowania na całej długości, przy czym zastosowana technologia nie może powodować braku "ciągłości" pala, umożliwiać osypywania się do otworu gruntu podczas betonowania, jak również niedopuszczalne jest lokalnie zmniejszenie wymiarów poprzecznych pali, które mogą być wynikiem braku zabezpieczenia ścian wykopu.

Pytanie nr 3:

Prosimy o załączenie operatu z inwentaryzacji drzew do wycinki?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Wycinka drzew została określona szacunkowo - bez przedmiotowego operatu.

Pytanie nr 4:

Prosimy o załączenie uzgodnień z gestorami sieci, elektrycznej, kanalizacyjnej, gazowej, wodociągowej.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Planowana jest przebudowa sieci oświetlenia ulicznego. W warunkach technicznych nie wskazano na konieczność uzgodnienia dokumentacji.

Pytanie nr 5:

Prosimy o informację na jakiej wysokości przebiega nitka gazociągu na skrzyżowaniu z rurą DN400 ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:

Ze względu na brak precyzyjnych danych, założono typowe zagłębienie przewodu gazowego (ok. 0,7-0,8 m p.p.t.). Dokładne położenie nitki gazociągu należy określić podczas robót ziemnych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

.....

(podpis kierownika Zamawiającego)