

Mielec, dnia 13 listopada 2023 r.

ZAMAWIAJĄCY:
POWIAT MIELECKI
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU
Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/>

oraz <https://bip.powiat-mielecki.pl>

PZD.261.73.2023 – numer referencyjny postępowania

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym** – **wariant I** opartym na wymaganiach **wskazanych w art. 275 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na zadanie pn.:

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1 152R w m. Błonie i Przecław oraz Nr 1 167R w m. Podborze Zgórsko wraz z przebudową mostu na rzece Zgórskiej w m. Podborze;

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W projekcie technicznym budowy mostu zaprojektowano pale o średnicy 1000 mm. W udostępnionym przez Zamawiającego w dniu 9.11.2023r. kosztorysie są pale o średnicy 800 mm. Proszę o wyjaśnienie jakie pale należy ująć w wycenie robót ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

W wycenie robót zgodnie z kosztorysem należy ująć pale o średnicy 800 mm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)