

Mielec, dnia 30 października 2023 r.

ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT MIELECKI

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU

Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/>

oraz <https://bip.powiat-mielecki.pl>

PZD.261.71.2023 – numer referencyjny postępowania

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym** – **wariant I** opartym na wymaganiach **wskazanych w art. 275 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na zadanie pn.:

**Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach: Złotniki, Chorzelów, Jamy
leżących na terenie powiatu mieleckiego;**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Ze względu na rozbieżność w dokumentacji proszę o jednoznaczne określenie wytrzymałości na rozciąganie siatki z włókna szklanego.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Wytrzymałość na rozciąganie siatki z włókna szklanego to 100/100/kN/m.

Pytanie nr 2:

Proszę o informację czy w pozycji „Rozebranie i ponowne ustawienie znaków pionowych” należy uwzględnić zakup nowych słupków oraz tablic?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Tak, w pozycji „Rozebranie i ponowne ustawienie znaków pionowych” należy uwzględnić zakup nowych słupków i tablic.

Pytanie nr 3:

Proszę o informację rury jakiej sztywności obwodowej należy zastosować do części przelotowych przepustów o średnicy fi 1200 oraz 1500.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Należy zastosować rury o sztywności obwodowej SN8.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 3 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ/Opisu Potrzeb i Wymagań: Nie dotyczy;

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

.....

(podpis kierownika Zamawiającego)