

Mielec, dnia 24 maja 2022 r.

PZD.261.40.1.2022

ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT MIELECKI

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU

Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

oraz <https://bip.powiat-mielecki.pl/>

PZD.261.40.2022 – numer referencyjny postępowania

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym** – **wariant II** opartym na wymaganiach **wskazanych w art. 275 pkt 2** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 r. poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn.: **Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 163R relacji Zgórsko - Wola Wadowska w m. Jamy, Izbiska i Wierzchowiny w km 0+000 - 4+700;**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę wykonywania ścianek czołowych żelbetonowych wykonywanych na mokro na miejscu na ścianki prefabrykowane?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza zamiany wykonywania ścianek czołowych żelbetonowych wykonywanych na mokro na miejscu na ścianki prefabrykowane.

Pytanie nr 2:

Proszę o uściślenie informacji dotyczącej grubości podbudowy z betonu asfaltowego dla ruchu KR 3 (w kosztorysie przyjęto gr. warstwy 8cm, natomiast w STWiORB jest 7cm).

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że grubość podbudowy z betonu asfaltowego dla ruchu KR 3 wynosi 8 cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)