



Zestawienie Pomieszczeń					
Nr	Nazwa pom.	Posadzka	Wys.	Pow. m2	Stuf
1	Kuchnia	Płytki gresowe	300	2	
2	Hala wejściowa	Płytki gresowe	308	26	
3	Salon obsługi klienta	Płytki gresowe	308	10,1	
4	Magazyn podręczny	Płytki gresowe	300	7,2	
5	Biuro obsługi	Płytki gresowe	300	30,3	
6	Biuro obsługi klienta	Płytki gresowe	300	30,3	
7	Magazyn obsługi	Płytki gresowe	240	30,3	
8	Korridor	Płytki gresowe	268	21,8	
9	WC niepełnosprawnych	Płytki gresowe	270	4,1	
10	Korridor	Płytki gresowe	270	4,1	
11	WC	Płytki gresowe	270	3	

Zestawienie Pomieszczeń					
Nr	Nazwa pom.	Posadzka	Wys.	Pow. m2	Stuf
12	Przechodnik	Płytki gresowe	270	3	
13	WC Kobiół	Płytki gresowe	270	1,3	
14	Przechodnik WC	Płytki gresowe	270	2,5	
15	WC Kobiół	Płytki gresowe	270	1,3	
16	Pom. szopy	Płytki gresowe	280	27	
17	Gabinet dyrektora	Płytki gresowe	270	42	
18	Archiwum	Płytki gresowe	272	63	
19	Korridor	Płytki gresowe	268	4	
20	Salon obsługi klienta	Płytki gresowe	271	63	
21	Sanitariat	Płytki gresowe	338	38	
				386	m <sup>2</sup>

Zestawienie Pomieszczeń					
Nr	Nazwa pom.	Posadzka	Wys.	Pow. m2	Stuf
12	Przedpokój	Płytki gresowe	270	3	Podłazyczny
13	WC	Płytki gresowe	270	1,3	Podłazyczny
14	Przedpokój WC	Płytki gresowe	270	2,6	Podłazyczny
15	WC	Płytki gresowe	270	1,3	Podłazyczny
16	Pom. ogólna	Płytki gresowe	287	5	Podłazyczny
17	Gabinet dyrektora	Płytki gresowe	270	32,3	Podłazyczny
18	Archiwum	Płytki gresowe	272	33,8	Podłazyczny
19	Korytarz	Płytki gresowe	289	4,1	Podłazyczny
20	Salon obsługi klienta	Płytki gresowe i wylej. dywł.	271	33,8	Podłazyczny
21	Składowiska	Płytki gresowe	339	11	Podłazyczny
				<b>366</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
				<b>366</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

WAGA  
Projektowane moduły wełny podłazowej sterujących ujęć w osobnym opracowaniu SSP. Połączenie wykonane to przewodami HTKShkew PH90 1x2x1. Nowe przewody należy ułożyć między modułami nowo projektowanymi a modułami ujętymi w osobnym opracowaniu SSP.

- LEGENDA
- EW1 Kierunkowa oprawa ewakuacyjna jednostronna, źródła LED 1W autonomia 1h, IP44
  - EW2 Kierunkowa oprawa ewakuacyjna dwustronna, źródła LED 1W autonomia 1h, IP44
  - EW3 Kierunkowa oprawa ewakuacyjna dwustronna, źródła LED 1W autonomia 1h, IP44
  - EW4 Kierunkowa oprawa ewakuacyjna dwustronna, źródła LED 1W autonomia 1h, IP44

INWESTOR:	POMIAT MIELECKI UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 39-300 MIELEC
TEMAT:	PRZEBUDOWA WYŁĄCZNIKA NA CELE DOSTOSOWANIE BUDYDKU STARSZYSTWA POMIATOWEGO W MIELECU DO AKTUALNYCH WYMAGAŃ BEZPIECZENSTWA
ADRES:	UL. SEKOWSKIEGO 2B 39-300 MIELEC
DZIAŁKI:	dz. nr 1685/1 OBRĘB 1 STARE MIASTO
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
TOM:	TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZĘŚĆ:	CZĘŚĆ 3: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
TYTUŁ:	RZUT PARTERU
PROJEKTANT:	mgr inż. Rafał Góra nr uprawnień: MAP/0315/POOE/13
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Marcin Janocha nr uprawnień: MAP/0050/PWCE/10
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Mateusz Figa
nr rys.: E.02	data: 10.2019      skala: 1:100