UWAGA: PODANE KONKRETNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, WIĘC WSZELKIE NAZWY FIRMOWE WYROBÓW I URZĄDZEŃ UŻYTE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WINNY BYĆ TRAKTOWANE JAKO DEFINICJE STANDARTU A NIE KONKRETNE NAZWY FIRMOWE URZĄDZEŃ I WYROBÓW ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTACJI. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH. JAKO RÓWNOWAŻNE ZOSTANĄ UZNANE ROZWIĄZANIA POSIADAJĄCE CECHY I PARAMETRY OKREŚLONE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I WYROBÓW PODANYCH JAKO PRZYKŁADOWE.



DANE LICZBOWE

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	RODZAJ POSADZKI
-1.1	klatka schodowa	14,79 m²	lastriko
-1.2	komunikacja	65,48 m²	płytki ceramiczne
-1.3	pom. magazynowe	7,09 m²	lastriko
-1.4	pom. magazynowe	6,50 m²	lastriko
-1.5	pom. magazynowe	17,56 m²	lastriko
-1.6	pom. technicze-węzeł C.O.	23,63 m²	lastriko
-1.7	szatnia	11,84 m²	płytki ceramiczne
-1.8	pom. techniczo-prąd	6,91 m²	lastriko
-1.09	pom. magazynowe	45,33 m²	lastriko
-1.10	pom. magazynowe	17,08 m²	lastriko
-1.11	toaleta	3,06 m²	płytki ceramiczne
-1.12	pom. magazynowe	13,03 m²	lastriko
-1.13	szatnia	7,43 m²	płytki ceramiczne
-1.14	komunikacja	65,14 m²	lastriko
-1.15	pom. magazynowe	18,19 m²	lastriko
-1.16	pom. magazynowe	34,23 m²	lastriko
-1.17	pom. magazynowe	21,97 m²	lastriko
-1.18	pom. magazynowe	44,96 m²	lastriko
-1.19	pom. magazynowe	30,04 m²	lastriko
-1.20	pom. magazynowe	24,48 m²	lastriko
-1.21	pom. magazynowe	18,37 m²	lastriko
-1.22	pom. magazynowe	12,73 m²	lastriko

OZNACZENIA:

ZK-3 - ISTNIEJĄCE ZIĄCZE KABLOWE DO PRZEBUDOWY NA ZK-3 a W II KL. OCHR. IP-44

ZL-1 - ISTNIEJĄCA SKRZYNKA POMIARU ENERGII DO WYMIENNIKOWNI MPEC

TP - PROJ. ROZDZIELNICA POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ II KL. OCHR. IP-55 WG RYS 2.E.

TG - PROJ. ROZDZIELNICA SZAFOWA GŁÓWNA In=250A II KL. OCHR. IP-44

TR3 - PROJEKTOWANA TABLICA ROZDZIELCZA PIWNIC HERMETYCZNA IP-55 II KL. OCHR. O ZABUDOWIE MODUŁOWEJ

GSW - GŁÓWNA SZYNA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

PWP - POŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU W OBUDOWIE II KLASA OCHRONOŚCI HERMETYCZNY IP-55

K-100 - TRASA PROWADZENIA KORYTA KABLOWEGO K-100
1 KORYTKO DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2 KORYTKO DLA INSTALACJI TELEINFORMATYCZNYCH

KORYTKA KABLOWE NALEŻY MONTOWAĆ DO SUFITU W MIEJSCACH PRZEJŚCIACH PRZEZ STREFY POŻAROWE NALEŻY WYKONAĆ PRZEGRODY ODPORNE O WYTRZYMAŁOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ ODPORNOŚCI ŚCIANY

SYSTEM OCHRONY- SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE W UKŁADZIE: TN-S

OPRAWA NATYNKOWA LED HERMETYCZNA IP-65 TYP np. TYTAN LED 46W 4000K (1150x100)

OPRAWA NATYNKOWA LED HERMETYCZNA IP-65 TYP np. PROXIMA LED 24W 4000K (390x95)

3/AW/N - OPRAWA AWRYJNA LED NATYNKOWA ZRÓDŁO ŚWIATŁA MODUŁ LED 3W 260m (130x130) CZAS ŚWIECENIA AWARYJNEGO 1H PRZEZNACZONA DO KORYTARZY (ŚWIETLA 17m PRZY 11x)

4/AW/N - OPRAWA AWRYJNA LED NATYNKOWA ZRÓDŁO ŚWIATŁA MODUŁ LED 3W 225m (130x130) CZAS ŚWIECENIA AWARYJNEGO 1H PRZEZNACZONA DO DUŻYCH POWIERZCHNI

5/AW - OPRAWA AWRYJNA LED NATYNKOWA HERMETYCZNA IP-65 ZRÓDŁO ŚWIATŁA MODUŁ LED 3W 260m 6500K DO OŚWIETLENIA POWIERZCHNI PRZY HYDRANCIE CZAS ŚWIECENIA AWARYJNEGO 1H

AWP - OPRAWA AWRYJNA Z PIKTOGRAMEM KIERUNKOWYM P=1W WYKONANA Z ALUMINIUM (350x250) CZAS ŚWIECENIA AWARYJNEGO 1H

AWG - OPRAWA AWRYJNA LED NATYNKOWA HERMETYCZNA IP-65 ZRÓDŁO ŚWIATŁA MODUŁ LED 5W 650OK Z GRZAŁKĄ WEWNĘTRZNĄ CZAS ŚWIECENIA AWARYJNEGO 1H

AKTUALIZACJA PROJEKTU NA DZIEŃ - MARZEC 2018

NAZWA, ADRES OBIEKTU, NR DZIAŁEK:

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA NR 5 W MIELCU PRZY ULICY TAŃSKIEGO 2 NA DZIAŁCE NR EWD. 907/5, OBRĘB:1_STARE MIASTO.

INWESTOR:

STAROSTWO POWIATOWE W MIELCU
UL. WYSPIAŃSKIEGO 6, 39-300 MIELEC

PROJEKTOWAŁ(A):
mgr inż. WŁADYSŁAW RUDOLF
E-71/98
uprawnienia do projektowania w specjalności elektrycznej bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY(a):
mgr inż. ANDRZEJ RUDOLF
PDK/0072/PODE/12
uprawnienia do projektowania w specjalności elektrycznej bez ograniczeń

BRANŻA: ELEKTRYCZNA
DATA: MARZEC 2018
SKALA: 1:100
NR RYS.: 11.E

FAZA PROJEKTU:
PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ
RZUT PIWNIC