

**STAROSTA
POWIATU MIELECKIEGO**

Znak sprawy: **GZ.6630.2.312.2022**

MIELEC 2022-09-19

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu **2022-09-19**

Wnioskodawca: WILPRO Krzysztof Wilk

39-300 Mielec
Wojsławska 291B

Inwestor: Powiat Mielecki

39-300 Mielec
Wyspiańskiego 6

Sposób przeprowadzenia narady: *za pomocą środków komunikacji elektronicznej*

Przewodniczący narady: *Główny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - mgr inż. Waldemar Mazurek*

Nr gminy	Nr obręb	Nazwa gminy	Nazwa obręb	Lokalizacja
085	86	RADOMYŃ	WIELKI-gmina Zgórsko	Zgórsko

Opis przedmiotu narady:

1 sieć kanalizacyjna

Lp	Nazwa Instytucji	Imię i nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jable	Zimny Waclaw- PSG Mielec 2022-09-15 15:17:57	brak uwag
2	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie	Modelski Dariusz- Tauron 2022-09-12 08:28:44	brak uwag
3	Zakład Usług Wodnych	Hajduk Ryszard- ZUW Wola Rzędzińska 2022-09-16 15:01:51	brak uwag
4	Multimedia Polska S.A.	Hyjek Elbieta-Multimedia 2022-09-14 13:17:49	1.W miejscu skrzyżowania prace wykonywać ręcznie. 2.Miejsce skrzyżowania z istniejącą siecią teletechniczną zabezpieczyć poprzez założenie na sieć teletechniczną rury ochronnej o długości tak dobranej aby, zabezpieczała miejsce skrzyżowania

			<p>plus po 1 metrze poza jego obręb.</p> <p>3.Zachować normatywną odległość min 0,5m od infrastruktury Multimedia Polska</p> <p>4.Uzyskać pisemny protokół odbioru</p> <p>5.Prace prowadzi pod nadzorem Multimedia Polska S.A.</p> <p>6.Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia prac należy kierować na adres: Multimedia Polska S.A. Departament Utrzymania i Eksploatacji sieci Oddział w Dębicy ul Rzeszowska 135,tel.661297472.</p> <p>7.Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia niezainwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, zostaną wykryte jakiegokolwiek obiekty teletechniczne należy niezwłocznie poinformować dział Eksploatacji sieci oraz ująć w projekcie przebudowy.</p> <p>8.Zakończono prace związane z przebudową lub zabezpieczeniem infrastruktury Multimedia Polska S.A. należy zgłosić do odbioru zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994, art.3 pkt 14, co najmniej na 14 dni przed planowanym odbiorem</p>
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyżu Wielkim		
6	Powiatowy Zarząd Dróg	<p>Rokita-Ziadek Katarzyna-PZD</p> <p>2022-09-12 14:47:09</p>	brak uwag
7	Orange Polska S.A.		
8	Burmistrz Radomyśla Wielkiego		
9	Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o.	<p>Grzeczka Martyna-Sieci Szerokopasmowe</p> <p>2022-09-14 09:16:16</p>	Zachować normatywne odległości od sieci SSPW 4t.

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele w niej nie uczestniczyli wykazano w powyższej tabeli bez uzupełnionych kolumn "imię i nazwisko" oraz "stanowisko uczestnika".

Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Art. 28ba - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Inne uwagi
