

Mielec, dnia 06 sierpnia 2024r.

**ZAMAWIAJĄCY:**  
POWIAT MIELECKI  
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU  
Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/>

oraz <https://bip.powiat-mielecki.pl>

**PZD.261.63.2024 – numer referencyjny postępowania**

### **Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym** – **wariant I** opartym na wymaganiach **wskazanych w art. 275 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na zadanie pn.:

**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 184R w granicy istniejącego pasa drogowego w km 0+678-0+850 w m. Przecław;**

#### **I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

##### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający potwierdza ułożenie siatki szklanej zgodnie z dołączoną Specyfikacją techniczną tj. o wytrzymałości 50x50 kN/m?

##### **Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:**

Należy zastosować siatkę o wytrzymałości 100/100kN/m zgodnie z parametrami wymienionymi w poz. 9 kosztorysu ofertowego.

#### **II. ZMIANA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań**

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 3 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ/Opisu Potrzeb i Wymagań:

Nie dotyczy;

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)