

Mielec, dnia 12 maja 2023 r.

**ZAMAWIAJĄCY:**

POWIAT MIELECKI

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU

Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/>

oraz <https://bip.powiat-mielecki.pl>

**PZD.261.36.2023 – numer referencyjny postępowania**

**Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym** – **wariant I** opartym na wymaganiach **wskazanych w art. 275 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na zadanie pn.:

**Rozbudowa drogi powiatowej – dawnej wojewódzkiej nr 984 od km 37+000,00 do km 37+200,00 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1 152 R Borowa – Wola Mielecka –Przeclaw w km 37+075.00 w m. Wola Mielecka;**

**I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas wykonywania robót bitumicznych ?

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:**

Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi.

**Pytanie nr 2:**

Zamawiający w części opisowej do projektu podaje kategorię ruchu KR5. Natomiast w kosztorysie Zamawiający podaje: dla zjazdów KR3 i dla ciągu głównego KR4. Proszę o jednoznaczne wskazanie kategorii ruchu ?

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:**

Zamawiający wskazują kategorię ruchu tak jak w kosztorysie dla zjazdów KR3 i dla ciągu głównego KR4.

**Pytanie nr 3:**

Proszę o informację jakie roboty należy wycenić w ramach pozycji kosztorysowej nr 4.2 „Przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na całej szerokości korony drogi” ? Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża zostało uwzględnione w pozycji kosztorysowej nr 4.1.

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:**

Zakres robót z pozycji kosztorysowej 4.2 jest zawarty w pozycji kosztorysowej 4.1. W związku z tym Zamawiający usuwa pozycje 4.2 z kosztorysu.

**Pytanie nr 4:**

Proszę o podanie grubości warstwy mrozoochronnej z pozycji kosztorysowej nr 4.3

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:**

Grubość warstwy mrozoochronnej to 40 cm.

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej gr. 20 cm (pozycja kosztorysowa nr 4.4 i 4.10) jako stabilizacji „na miejscu”?

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:**

Zamawiający nie dopuszcza wykonania warstwy podbudowy pomocniczej gr. 20 cm jako stabilizacji „na miejscu”.

**Pytanie nr 6:**

Czy pozycja kosztorysowa nr 5.6 „Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowiezionej samoch. samowył. w gruncie kat. III, wraz z ich zagęszczeniem” obejmuje zakup i transport materiału na nasypy ?

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6:**

Pozycja kosztorysowa 5.6 nie obejmuje zakupu i transportu materiału na nasypy. Jest to ujęte w pozycji kosztorysowej 5.3 i 5.4.

Zamawiający poprawia błędną ilość w pozycji 5.6 kosztorysu z 782 m<sup>3</sup> na 774 m<sup>3</sup>.

**Pytanie nr 7:**

Czy okres gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe ma być taki sam jak okres gwarancji wskazany w ofercie na pozostały zakres robót ?

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7:**

Okres gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe ma być taki sam jak na pozostały zakres robót.

## **II. ZMIANA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań**

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 3 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ/Opisu Potrzeb i Wymagań:

### **Zmiana nr 1 (w związku z wyjaśnieniem nr 3 i 6):**

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Rozdział III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, zał. nr 1  
Kosztorys ofertowy – zał. nr 1.2 kosztorys ofertowy – całość:

- 1) usunięto z pkt. 4. Jezdnia i chodniki poz. 4.2 o brzmieniu: „*Przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na całej szerokości korony drogi*”;
- 2) poprawiono błędną ilość w pkt. 5. Roboty ziemne poz. 5.6 z 782 m<sup>3</sup> na 774 m<sup>3</sup>;

W związku z powyższym załącznik nr 1.2 – kosztorys ofertowy – całość do Rozdziału III SWZ zostaje zastąpiony **nowym załącznikiem nr 1.2.1 – kosztorys ofertowy - całość.**

### **Zmiana nr 2 (zmiana samodzielnie dokonana przez Zamawiającego):**

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Rozdział I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW,  
pkt. XVII. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ** pkt. 1 o treści:

„1. Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres **30 dni**.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert do dnia **14.06.2023 roku;**”

#### **Zastępuje się następującym:**

„1. Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres **30 dni**.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert do dnia **15.06.2023 roku;**”

### **Zmiana nr 3 (zmiana samodzielnie dokonana przez Zamawiającego):**

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Rozdział I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  
Z ZAŁĄCZNIKAMI, zał. nr 1 – Formularz ofertowy pkt. 9 o treści:

9. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków, Zamówienia tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert do dnia **14.06.2023 roku;**

#### **Zastępuje się następującym:**

9. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków, Zamówienia tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert do dnia **15.06.2023 roku;**

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy zostaje zastąpiony **zał. nr 1 – Formularz ofertowy – nowy.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert to: **17.05.2023 r. godz. 10<sup>00</sup>**,

Nowy termin otwarcia ofert to: **17.05.2023 r. godz. 10<sup>15</sup>**.

Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu oraz została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.05.2023 roku pod numerem **2023/BZP 00212589/01**

.....

*(podpis kierownika Zamawiającego)*