



Mielec, dnia 15 grudnia 2023 r.

**ZAMAWIAJĄCY:**

POWIAT MIELECKI  
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU  
Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/>

oraz <https://bip.powiat-mielecki.pl>

**PZD.261.86.2023 – numer referencyjny postępowania**

**Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym** – **wariant I** opartym na wymaganiach **wskazanych w art. 275 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na zadanie pn.:

**Przebudowa dróg powiatowych Nr 1 152R w m. Błonie i Przecław oraz Nr 1 167R w m. Podborze i Zgórsko wraz z przebudową mostu na rzece Zgórskiej w m. Podborze;**

**I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy kosztorysu ofertowego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167R w miejscowości Zgórsko i Podborze. Według kosztorysu ofertowego należy wykonać studnie systemowe fi 425 w ilości 7szt, a według dokumentacji jest to 8szt. Prosimy o podanie poprawnej ilości studni?

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:**

Studnie systemowe fi 425 należy wykonać w ilości 8 szt.  
Zamawiający poprawia ilość w pkt. 3.5 kosztorysu z 7 szt. na 8 szt.

**Pytanie nr 2:**

Według dołączonych specyfikacji technicznych studzienki ściekowe należy wykonać z prefabrykowanych elementów PEHD DN 500mm, a według kosztorysu są to studzienki betonowe. Prosimy o potwierdzenie, czy w wycenie należy uwzględnić studnie zgodnie z kosztorysem?

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:**

Należy wykonać studzienki betonowe zgodnie z kosztorysem.

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy zadania: Przebudowa i rozbudowa mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Podborze w ciągu drogi powiatowej nr 1167R Podborze - Ruda w km 2+189,00 wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej na dojazdach do mostu. Prosimy o potwierdzenie, że studnie rewizyjne należy wykonać zgodnie z kosztorysem jako betonowe?

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:**

Zamawiają potwierdza, że studnie rewizyjne należy wykonać zgodnie z kosztorysem jako betonowe.



## II. ZMIANA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 3 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ/Opisu Potrzeb i Wymagań:

### **Zmiana nr 1 (w związku z wyjaśnieniem nr 2):**

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Rozdział III – Opis przed. zam. - zał. nr 1.2 Kosztorys ofertowy - nowy

W pkt. II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 167R relacji Podborze - Ruda od km 0+015 do km 2+101,67 w m. Zgórsko i Podborze;

- zmieniono ilość w poz. 3.5 z 7 szt. na 8 szt.

Załącznik nr 1.2 kosztorys ofertowy - nowy zostaje zastąpiony **zał. nr 1.2 kosztorys ofertowy – nowy z 15.12.2023r.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)