

Mielec, dnia 21 lutego 2020 r.

**POWIAT MIELECKI**

**ul. Wyspiańskiego 6**

**39-300 Mielec**

**WA.272.1.4.2020**

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i wyposażenia małej architektury w ramach przebudowy parku w zakresie utworzenia ogrodu sensorycznego w Mielcu przy ul. Sękowskiego i Lelewela” w ramach projektu „Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, numer referencyjny: WA.272.1.4.2020

**WYJAŚNIENIA Nr 1**

**TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przedstawia treść wniosków o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), które wpłynęły w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i wyposażenia małej architektury w ramach przebudowy parku w zakresie utworzenia ogrodu sensorycznego w Mielcu przy ul. Sękowskiego i Lelewela” prowadzonego w ramach projektu „Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych” wraz z wyjaśnieniami:

**WNIOSEK NR 1:**

Proszę o informację czy w zakres zamówienia wchodzi tylko dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń małej architektury bez wykonywania nawierzchni oraz innych robót ziemnych niezwiązanych z montażem urządzeń?

**WYJAŚNIENIA NR 1:**

Zamawiający informuje, że zakres zamówienia obejmuje dostawy i montaż urządzeń na wcześniej przygotowanym przez innego Wykonawcę podłożu. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z postanowieniami wzoru umowy Wykonawca dostarczający i montujący urządzenia zabawowe oraz urządzenia małej architektury zobowiązany będzie się do przekazania wytycznych wykonania

fundamentów pod montaż urządzeń w przypadku gdy określone w Dokumentacji projektowej warunki posadowienia nie spełniają wymogów producenta urządzeń w zakresie gabarytów, wytrzymałości itp.

**WNIOSEK NR 2:**

Część 2 Dostawa i montaż ławki solarnej.

Czy siedzisko oraz oparcie w ławce musi być wykonane z drewna egzotycznego Jatoba?

**WYJAŚNIENIA NR 2:**

Zamawiający informuje, że wykończenie siedziska i oparcia należy wykonać z drewna egzotycznego o właściwościach nie gorszych niż drewno gatunku Jatoba, w szczególności pod względem:

- odporności na grzyby i pleśń,
- gęstości  $\geq 950 \text{ kg/m}^3$ ,
- twardości wg Brinella:  $\geq 7$ ,
- wytrzymałości na ściskanie  $\geq 107 \text{ N/mm}^2$ .

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

STAROSTA  
Powiatu Miejskiego  
Stanisław Lonczak

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)