

Mielec, dnia 21 listopada 2023 r.

ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT MIELECKI
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU
Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/>

oraz <https://bip.powiat-mielecki.pl>

PZD.261.74.2023 – numer referencyjny postępowania

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym** – **wariant I** opartym na wymaganiach **wskazanych w art. 275 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na zadanie pn.:

**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 183R Łączki Brzeskie - Nagoszyn w km 0+600-1+098,50
w m. Łączki Brzeskie, polegająca na budowie drogi dla pieszych;**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Proszę o informację czy Zamawiający dopuści stosowanie rur PP SN8 karbowane do przepustów pod zjazdami i do rowu krytego.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza stosowanie rur PP SN8 karbowane do przepustów pod zjazdami i do rowu krytego.

Pytanie nr 2:

Proszę o potwierdzenie, iż kostkę betonową na chodniku należy układać na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 4,0cm (na przekroju typowym podano grubość 40,0 cm).

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Tak, kostkę betonową na chodniku należy układać na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 4,0 cm.

Pytanie nr 3:

Według przekrojów typowych należy wykonać w km 1+010-1 do 1+042 ściek wg KPED rys. 01.13.

Proszę o informację, w której pozycji kosztorysu należy uwzględnić powyższe roboty?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Powyższe roboty należy uwzględnić w poz. 3.12 kosztorysu ofertowego – po zmianie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

.....

(podpis kierownika Zamawiającego)