

Mielec, dnia 13 listopada 2023 r.

ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT MIELECKI

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU

Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/>

oraz <https://bip.powiat-mielecki.pl>

PZD.261.73.2023 – numer referencyjny postępowania

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym** – **wariant I** opartym na wymaganiach **wskazanych w art. 275 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na zadanie pn.:

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1 152R w m. Błonie i Przecław oraz Nr 1 167R w m. Podborze Zgórsko wraz z przebudową mostu na rzece Zgórskiej w m. Podborze;

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy II części pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 167R relacji Podborze - Ruda od km 0+015 do km 2+101,67 w m. Zgórsko i Podborze;

Pytanie nr 1:

Czy w pozycji 3.6 kosztorysu Zamawiający dopuszcza wbudowanie rur PP lub PEHD o równoważnych parametrach?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Tak, Zamawiający dopuszcza wbudowanie rur PP lub PEHD o równoważnych parametrach.

Pytanie nr 2:

Proszę o potwierdzenie, że na zjazdach o nawierzchni bitumicznej należy wykonać profilowanie Betonem asfaltowym zgodnie z załącznikiem 3.4a Obliczenia nawierzchni ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiający potwierdza, że na zjazdach o nawierzchni bitumicznej należy wykonać profilowanie Betonem asfaltowym zgodnie z załącznikiem 3.4a Obliczenia nawierzchni.

Pytanie nr 3:

Dotyczy całego zamówienia: Czy Zamawiający dopuszcza układanie nawierzchni bitumicznej całą szerokością jezdni ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Tak, Zamawiający dopuszcza układanie nawierzchni bitumicznej całą szerokością jezdni.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

.....

(podpis kierownika Zamawiającego)