

Mielec, dnia 23 stycznia 2024r.

**ZAMAWIAJĄCY:**

POWIAT MIELECKI  
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU  
Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/>

oraz <https://bip.powiat-mielecki.pl>

**PZD.261.10.2024 – numer referencyjny postępowania**

**Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym** – **wariant I** opartym na wymaganiach **wskazanych w art. 275 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na zadanie pn.:

**Remont drogi powiatowej Nr 1 137R klasy "L" relacji Jaślany - Józefów  
w km 0+010 - 0+036 i w km 0+051 – 4+000 w m. Jaślany i Józefów;**

**I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:**

Czy w cenie oferty należy uwzględnić geodezyjne wytyczenie oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą ?

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:**

Nie, w cenie oferty nie należy uwzględniać geodezyjnego wytyczenia oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

**Pytanie nr 2:**

Czy w cenie oferty (poza Polisą OC), należy uwzględnić wskazane w umowie ubezpieczenie robót, ryzyk budowlanych, materiałów oraz innych urządzeń przeznaczonych do wbudowania i innego mienia związanego z prowadzeniem robót – do kwoty nie niższej niż cena ofertowa brutto ?

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:**

Tak, zgodnie z § 21 wzoru umowy.

**Pytanie nr 3:**

Czy okres gwarancji na oznakowanie poziome ma być tożsamy z okresem gwarancji na całe zadanie wskazanym w ofercie ?

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:**

Nie, okres gwarancji na oznakowanie poziome wynosi 12 miesięcy.

**Pytanie nr 4:**

Czy w ramach zadania należy wykonać zjazdy o nawierzchni bitumicznej ? Jeżeli tak to proszę o podani ilości (szt) , powierzchni (m2) oraz grubości warstw bitumicznych?

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:**

Tak, należy wykonać zjazdy o nawierzchni bitumicznej.

25 sztuk, powierzchnia: 1 616 m<sup>2</sup>,

warstwa wyrównawcza o śr. gr. 3 cm,

warstwa ścieralna o śr. gr. 4 cm.

**II. ZMIANA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań**

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 3 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ/Opisu Potrzeb i Wymagań:

Nie dotyczy;

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

.....

*(podpis kierownika Zamawiającego)*