

Mielec, dnia 30 maja 2022 r.

PZD.261.41.1.2022

ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT MIELECKI

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU

Adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

oraz <https://bip.powiat-mielecki.pl/>

PZD.261.41.2022 – numer referencyjny postępowania

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym** – **wariant II** opartym na wymaganiach **wskazanych w art. 275 pkt 2** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 r. poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn.: **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 713R klasy "L" - lokalna relacji Grochowe II -Trześć - Mielec w km 0+000,00 ÷ 0+850,65 w m. Grochowe II;**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy jest możliwość prefabrykacji ścianek czołowych przepustów?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że nie ma możliwości prefabrykacji ścianek czołowych przepustów.

Pytanie nr 2:

Jakiej grubości powinny być betonowe płyty ażurowe do wzmocnienia skarp (w kosztorysie 8 cm natomiast w STWiORB 10 cm)?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że grubość betonowych płyt ażurowych do wzmocnienia skarp wynosi 8 cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)