

Mielec, dnia 07 lipca 2025 r.

ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT MIELECKI

ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec

NIP: 817-19-80-506

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/>

oraz <https://bip.powiat-mielecki.pl>

PZD.261.67.2025 – numer referencyjny postępowania

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym** – **wariant I** opartym na wymaganiach **wskazanych w art. 275 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024 poz.1320) na zadanie pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1 134R w km 0+000 ÷ 0+590,30

w m. Padew Narodowa”

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024 poz.1320), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację do kogo należy destruk pozostający po frezowaniu ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Destrukt pozostający po frezowaniu należy do Zamawiającego. W wycenie pozycji należy uwzględnić transport destruktu w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 25 km.

Pytanie nr 2:

W związku z rozbieżnością w dokumentacji prosimy o informację czy kanał z rur fi 200 należy wykonać z rur PP czy PVC ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Przykanaliki z rur fi 200 należy wykonać, jako rury PP zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ulepszanego podłoża oraz mrozoochronnej metodą mieszania na miejscu ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania warstwy ulepszanego podłoża oraz mrozoochronnej metodą mieszania na miejscu.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że do kalkulacji należy przyjąć wytrzymałość oraz grubość warstwy ulepszanego podłoża i warstwy mrozochronnej zgodną z kosztorysem ofertowym ?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Zamawiający potwierdza, że do kalkulacji należy przyjąć wytrzymałość oraz grubość warstwy ulepszanego podłoża i warstwy mrozochronnej zgodną z kosztorysem ofertowym.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 3 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ/Opisu Potrzeb i Wymagań: Nie dotyczy

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

.....

(podpis kierownika Zamawiającego)